

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛЬСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11 июля 2024 г.

№ 648

с. Яр-Сале

Об утверждении Программы проведения проверки готовности потребителей энергетических ресурсов муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа к отопительному периоду 2024-2025 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 52 Устава муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация Ямальского района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности потребителей энергетических ресурсов муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа к отопительному периоду 2023-2024 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу документационного обеспечения Управления делами Администрации Ямальского района обеспечить опубликование настоящего постановления в сетевом издании «ЯТВ» (YAMALTV.ru) и размещение на официальном сайте муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://yam.yanao.ru>).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ямальского района по формированию и реализации единой социальной политики.

Глава Ямальского района

А.Н. Кугаевский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Ямальского района
от 11 июля 2024 года № 648

**Программа проведения проверки готовности потребителей
энергетических ресурсов муниципального округа Ямальский район
Ямало-Ненецкого автономного округа к отопительному периоду 2024-
2025 годов**

Раздел I.
Общие положения

1. Проверка готовности потребителей энергетических ресурсов на территории населенных пунктов муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – муниципальный округ Ямальский район) к работе и устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2024-2025 годов производится комиссией, состав которой утверждается правовым актом Администрации Ямальского района (далее – Комиссия), в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 (далее – Правила оценки готовности).

2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей энергетических ресурсов согласно приложению 1 к Программе проведения проверки готовности потребителей энергетических ресурсов муниципального округа Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее – Программа).

3. В ходе работы Комиссией проверяется выполнение потребителями энергетических ресурсов требований, установленных главой IV Правил оценки готовности и настоящей Программой.

4. Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

Раздел II.
Порядок работы Комиссии

5. При проведении проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к работе в отопительный период, а при необходимости проводит натурный осмотр объектов проверки.

6. В день проверки, определенный графиком проведения проверок согласно приложению 1 к настоящей Программе, представитель организации является на заседание Комиссии с документами, подлежащими проверке, определенными приложением 2 к настоящей Программе, а так же актами готовности к работе в отопительный период 2024-2025 годов на каждый из объектов организации, подлежащих проверке готовности к работе в осенне-зимний период.

7. Результаты проверки оформляются Актом проверки готовности к

отопительному периоду 2024-2025 годов (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки по форме согласно приложению 1 к Правилам оценки готовности.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

8. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень замечаний) с указанием сроков их устранения.

9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к Правилам оценки готовности и направляется Департаментом коммунального хозяйства и транспорта Администрации Ямальского района по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, когда объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, когда замечания к требованиям по готовности, указанные Комиссией в Перечне замечаний, устранены в установленный срок.

10. В случае устранения замечаний, указанных в Перечне замечаний, к выполнению (невыполнению) требований по готовности в срок до 01 сентября 2024 года, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам проведения которой составляется новый Акт.

11. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт до 10 сентября 2024 года, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в течение 5 дней осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

Приложение 1
к Программе проведения проверки готовности
потребителей энергетических ресурсов
муниципального округа Ямальский район Ямало-
Ненецкого автономного округа к отопительному
периоду 2024-2025 годов

**График проведения проверки готовности к отопительному периоду
2024-2025 годов потребителей энергетических ресурсов**

№ п/п	Организации, подлежащие проверке готовности к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов	Сроки проведения проверки
1	2	3
1	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Яр-Салинская центральная районная больница имени Е.А. Кесельмана»	21.08.2024
2	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ямальский центр внешкольной работы», с. Яр-Сале	21.08.2024
3	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ямальская школа-интернат имени Василия Давыдова», с. Яр-Сале	21.08.2024
4	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ярсалинский детский сад «Солнышко», с. Яр-Сале	21.08.2024
5	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ямальская централизованная клубная система», с. Яр-Сале	21.08.2024
6	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сюнай-Салинская начальная школа-детский сад», п. Сюнай-Сале	21.08.2024
7	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Салемальская школа-интернат имени Володи Солдатова», с. Салемал	22.08.2024
8	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Салемальский детский сад «Золотая рыбка», с. Салемал	22.08.2024
9	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Панаевская школа-интернат», с. Панаевск	22.08.2024
10	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Панаевский детский сад «Красная шапочка», с. Панаевск	22.08.2024
11	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сеяхинская школа-интернат», с. Сеяха	22.08.2024
12	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сеяхинский детский сад «Оленёнок», с. Сеяха	22.08.2024
13	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопортовская школа-интернат имени Л.В. Лапцуня», с. Новый Порт	23.08.2024
14	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новопортовский детский сад «Теремок», с. Новый Порт	23.08.2024

15	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Мыскаменская школа-интернат», с. Мыс Каменный	23.08.2024
16	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мыскаменский детский сад», с. Мыс Каменный	23.08.2024
17	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Лидер», с. Яр-Сале	23.08.2024
18	Муниципальное казенное учреждение «Производственно-техническое объединение», с. Яр-Сале	23.08.2024

Приложение 2
к Программе проведения проверки готовности
потребителей энергетических ресурсов
муниципального округа Ямальский район Ямало-
Ненецкого автономного округа к отопительному
периоду 2024-2025 годов

**Перечень документации, подтверждающей выполнение требований по
готовности к работе в отопительный период
потребителей тепловой энергии**

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Администрацией Ямальского района должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 Правил оценки готовности.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с перечнем замечаний и указанием сроков их устранения, относятся: несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Перечня документации, подтверждающей выполнение требований по готовности к работе в отопительный период потребителей тепловой энергии.